



СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
П'ЯТДЕСЯТ ШОСТА ЧЕРГОВА СЕСІЯ ДЕВ'ЯТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

02 липня 2025 року

с. Степне

№ 21

Про затвердження питомих норм споживання
питної води на території Степненської територіальної
громади Запорізького району Запорізької області

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Постановою Кабінету
Міністрів України № 1107 від 25 серпня 2004 року «Про затвердження порядку
розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання», Степненська
сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити норми споживання питної води на території Степненської територіальної громади Запорізького району Запорізької області (додаються).
2. Рішення набуває чинності з 01.07.2025 року.
3. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з планово - бюджетних питань, соціального захисту та законності.

Сільський голова



Вячеслав ЛЮБИМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Степненської
сільської ради
від 02.07.2025 № 21

Норми споживання питної води
на території Степненської сільської територіальної громади
Запорізького району Запорізької області

№ з/п	Споживачі	Одиниці вимірювання	Норми споживання питної води	
			м³/добу	м³/місяць
1	2	3	4	5
<u>Для споживачів, які мешкають у приватних та малоквартирних будинках</u>				
1	З користуванням питною водою з вуличних водо-забірних колонок	1 особу	0,05	1,521/ 1,525
2	З користуванням водою з дворових водозабірних колонок або дворових водозабірних кранів	1 особу	0,095	2,89/ 2,898
3	З водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), без ванн та санвузлів	1 особу	0,095	2,89/ 2,898
4	З водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами або душами, та водопідігрівачами будь-якого типу	1 особу	0,125	3,802/ 3,813
5	З водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), з санвузлами, без ванн	1 особу	0,125	3,802/ 3,813
6	З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами або душами, з санвузлами, з водопідігрівачами будь-якого типу	1 особу	0,16	4,867/ 4,88
7	З водопроводом і каналізацією, з ваннами або душами, з санвузлами, з водопідігрівачами будь-якого типу	1 особу	0,225	6,844/ 6,863
<u>Для споживачів, які мешкають у багатоквартирних будинках</u>				
8	Упорядковані квартири будинків при відсутності постачання гарячої води	1 особу	0,310	9,429/ 9,455
9	Обладнані водопроводом, каналізацією, з ваннами, санвузлами та гарячим водопостачанням через бойлерну систему	1 особу	0,355	10,798/ 10,828

1	2	3	4	5
10	Обладнані водопроводом, каналізацією, з ваннами, санвузлами та гарячим водопостачанням через бойлерну систему при відсутності теплоносія	1 особу	0,295	8,973/ 8,998
Інші споживачі				
11	Готелі, пансіонати і мотелі: - категорії* з пральнею; - категорії** з пральнею; - категорії*** з пральнею; - категорії****з пральнею; - категорії***** з пральнею	1 мешканець	0,05 0,06 0,09 0,09 0,12	-
12	Лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні заклади: - із загальними ваннами та душами; - з санітарними вузлами, які близько до палат; - інфекційні	1 ліжко	0,045 0,11 0,13	-
13	Санаторії та санаторіїпрофілакторії, закладівідпочинку та туризму: - із загальними душами; - із душами при всіх житлових кімнатах; - із ваннами при всіх житлових кімнатах	1 ліжко	0,065 0,075 0,1	-
14	Поліклініки та амбулаторії	1 хворий 1 працівник у зміну	0,006, 0,018	-
15	Навчальні заклади (спеціальні, санаторні), будинки дитини, дошкільні дитячі будинки, спеціальні та санаторні школиінтернати: - із денним перебуванням дітей; - з їдальнями на півфабрикатах; - з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями; - із цілодобовим перебуванням дітей; - з їдальнями на півфабрикатах; - з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями	1 дитина	0,02 0,02 0,05 0,03 0,03 0,08	-
16	Пральні: - не механізовані; - механізовані	1 кг сухої білизни	0,025 0,05	-
17	Науково -дослідні інститути, проектні та конструкторські організації, установи органів управління та громадських	1 працівник	0,009	-

	організацій, бібліотеки та музеї, вокзали всіх видів транспорту тощо			
18	Виробничі цехи: -звичайні; -з тепловиділенням більше ніж 85 кДж на 1м ³ /год	1 працівник в зміну	0,014 0,021	-
19	Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств	1 духова сітка у зміну	0,23	-
20	Навчально-освітні та спеціалізовані школи, професійно - навчальні заклади, вищі навчальні заклади, інститути підвищення кваліфікації тощо з душовими при гімнастичних залах і їдальнями, які працюють на півфабрикатах	1 учень (1студент, 1 викладач)	0,012	-
21	Аптеки: -торговельний зал і, допоміжні приміщення; - лабораторія приготування ліків	1 працівник	0,018 0,255	-
22	Підприємства загального харчування: - без приготування їжі; - з приготуванням їжі, яка реалізується в обідньому залі; - з приготуванням їжі, яка реалізується на дому	1 страва	0,001 0,008 0,007	-
23	Крамниці: - продовольчі без холодильних установок); - промтоварні	1 робітник в зміну або 20 м ² торгового залу 1 робітник в зміну	0,185 0,012	-
24	Перукарні	1 робоче місце в зміну	0,023	-
25	Кінотеатри, театри, клуби і дозвільно - розважальні заклади: - для глядачів; - для артистів	1 чол.	0,005 0,015	-
26	Стадіони і спортзали: -для глядачів; -для фізкультурників, з урахуванням приймання їжі; -для спортсменів, з урахуванням приймання їжі	1 місце 1 чол. 1 чол	0,002 0,02 0,04	-
27	Плавальні басейни: - поповнення басейну;	% від місткості	10	-

	- для глядачів; - для спортсменів, які приймають душ	1 місце 1 особа	0,002 0,04	
28	Лазні: - для миття в мильній з полосканням у душі; - те ж саме з прийманням оздоровчих процедур; - душова кабіна; - ванна кабіна	1 відвідувач	0,06 0,1 0,12 0,18	-
29	Витрати води на поливання: - покриття із трави; - футбольного поля; - решти спортивних споруд; - удосконалених покриттів, тротуарів, майданів, заводських проїздів; - зелених насаджень, газонів та квітників; - теплиці ґрунтові зимові; - теплиці стелажні зимові; - парники усіх типів; - утеплені ґрунти; - присадибні ділянки	1 м 2	0,003 0,0005 0,0015 0,0005 0,005 0,015 0,006 0,006 0,006 0,006	-
30	Витрати води на утримання тварин: - корови молочного напрямку; - корови м'ясного напрямку; - бугаї -плідники, нетелі; - молодняк 12 -15 міс; - телята; - свині; - вівці; - коні; - норки; - лисиці та песці; - соболі; - кролі; - курки яєчних порід; - курки м'ясних порід; - індики; - качки; - гуси; - цесарки; - перепели	1 голова	0,100 0,074 0,061 0,041 0,024 0,060 0,011 0,080 0,006 0,014 0,006 0,003 0,00031 0,00036 0,00048 0,00192 0,00168 0,00031 0,00006	-
31	Гаражі: -на вантажну машину; -автобус;	1 одиниця	0,6 0,8	-

	-тролейбус; -легкову машину; -моторолер з кузовом; -індивідуальні стоянки мотоциклів; індивідуальні стоянки автомашин		0,8 0,4 0,3 0,025 0,06	
32	Мийка (у тому числі лабораторна) зі змішувачем (у тому числі на гнучкому шлангу): - для житлових будинків, лазень, пралень, виробничих приміщень, майстерень, гаражів; - для навчальних закладів, загальноосвітніх установ, адміністративних будівель, НДІ, лікувальних установ, будинків відпочинку, санаторіїв, до кільких освітніх закладів, промтоварних магазинів; - для готелей, гуртожитків, шкіл - інтернатів, об'єктів фізкультурного і фізкультурно - дозвільного призначення; - для підприємств громадського харчування, продовольчих магазинів, спортивних споруд, театрів, кінотеатрів, громадських туалетів	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	0,004 0,008 0,006 0,125	-
33	Мийка (у тому числі лабораторна) зі змішувачем (у тому числі на гнучкому шлангу) з аератором: - для житлових будинків, лазень, пралень, виробничих приміщень, майстерень, гаражів; -для навчальних закладів, загальноосвітніх установ, адміністративних будівель, НДІ, лікувальних установ, будинків відпочинку, санаторіїв, дошкільних освітніх закладів, промтоварних магазинів; -для готелей, гуртожитків, шкіл-інтернатів, об'єктів фізкультурного і фізкультурно - дозвільного призначення; -для підприємств громадського харчування, продовольчих магазинів, спортивних споруд, театрів, кінотеатрів, громадських туалетів	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	0,003 0,006 0,005 0,120	-
34	Мийка з краном гарячої та холодної води: -лікувальних установ, будинків відпочинку, санаторіїв, дошкільних освітніх закладів, промтоварних магазинів,	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	0,050	-

	готелей, гуртожитків, шкіл-інтернатів, об'єктів фізкультурного і фізкультурно - дозвільного призначення; -для підприємств громадського харчування, продовольчих магазинів, спортивних споруд, театрів, кінотеатрів, громадських туалетів		0,150	
35	Душ індивідуального користування: - для лазень, пралень, виробничих приміщень, майстерень, гаражів; - гуртожитків, шкіл-інтернатів, об'єктів фізкультурного і фізкультурно-дозвільного призначення, спортивних споруд, театрів, кінотеатрів, громадських туалетів	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	0,150 0,012	-
36	Вологе прибирання місць загального користування для житлових будинків та інших будівель	1 м 2	0,0004	0,0016
37	Гігієнічний душ (біде)	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	0,0005	-
38	Пісуар	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	0,010	-
39	Раковина лабораторна, водорозбірна колонка	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	0,020	-
40	Кран	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	0,20	-
41	Раковина зі змішувачем	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	0,008	-
42	Пральна машина побутова	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	0,050	-
43	Унітаз в громадських туалетах	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	0,090	-

Примітки:

1. Значення розрахункових витрат води встановлені для основних споживачів і включають всі додаткові витрати (обслуговуючим персоналом, душовими для обслуговуючого персоналу, відвідувачами, на прибирання приміщень тощо).

Споживання води в групових душових і на ножні ванни в побутових приміщеннях виробничих підприємств, на прання білизни в пральнях і приготування

їжі на підприємствах громадського харчування, а також на лікувальні процедури у водолікарнях і приготування їжі, що входять до складу лікарень, санаторіїв, належить враховувати додатково.

2. При неавтоматизованих пральних машинах у пральнях і при пранні білизни із специфічними забрудненнями розрахункову витрату гарячої води дозволяється збільшувати на 30 %.

3. Приведені розрахункові витрати на поливання встановлені у розрахунку на одне поливання на добу. Кількість поливань за добу треба приймати залежно від кліматичних і місцевих умов. Поливання для території Степенської сільської ради здійснюється з 1 травня по 30 вересня включно.

4. Витрати води на виробничі потреби, що не вказані в таблиці, слід приймати у відповідності з технологічним завданням та вказівками з будівельного проектування підприємств окремих галузей промисловості.

5. Для споживачів води цивільних будівель, споруд та приміщень, що не вказані в таблиці, норми витрати води слід приймати згідно з даною таблицею як для споживачів, аналогічних за характером водопостачання.

6. На підприємствах загального харчування кількість страв (U), що реалізується за один робочий день, визначається за формулою:

$$U = 2,2 \times n \times m \times T \times \Psi,$$

де n – кількість посадочних місць;

m – кількість посадок, що приймаються для їдалень відкритого типу та кафе – 2;

для студентських та їдалень при підприємстві – 3; для ресторанів –

1,5; T – час роботи підприємства загального харчування, год.;

Ψ – коефіцієнт нерівномірності посадок протягом робочого дня, що приймається для їдалень та кафе – 0,45; для ресторанів – 0,55; для інших підприємств загального харчування допускається при обґрунтуванні приймати $\Psi = 0,17 \div 1,0$.

7. Витрати води на охолодження агрегатів у холодильних установках та кондиціювання повітря повинні враховуватися додатково згідно з паспортними даними.

8. Витрати води на технологічні потреби лікувальних закладів, не вказаних у нормах, необхідно приймати згідно з вимогами технологічної частини будівельного проекту.

9. Обсяги питної води на утримання собак необхідно приймати згідно з даним Додатком для користувачів, аналогічних по характеру водокористування – соболі (0,006 м³/добу)